



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Ταυρωπού, 43100
Δ/ση/Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία
Συντάκτης: Κανελλόπουλος Π.
Τηλέφωνο: 24413 - 51181
e-mail: tech@1139.syzefxis.gov.gr

Καρδίτσα 20-11-2025

Αρ. Πρωτ. 20839

ΠΡΟΣ:

1. το Γραφείο Εξωσυμβατικών

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: 2025-11 Σημείωση σχετικά με τον διαγωνισμό 526/2025

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού 526/2025 έχει καταχωρηθεί εκ παραδρομής ο όρος «Οριζόντια **πολυβάθμια** φυγοκεντρική αντλία».

Παρακαλούμε όπως προβείτε στη διόρθωση της προδιαγραφής σε «Οριζόντια μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία» η οποία ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας εγκατάστασης.

Στη διάθεσή σας.

Ο Υπο/δντης των Τ.Υ. του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ