

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εκπόνηση Μελέτης για την αντικατάσταση – αναβάθμιση του Γενικού Πεδίου Χαμηλής Τάσης.

Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης που αφορά στο Γενικό πεδίο χαμηλής τάσης του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση τεχνικής μελέτης από τον υποψήφιο Ανάδοχο με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του γενικού πεδίου χαμηλής τάσης και την τεχνική πρόταση για την αντικατάσταση - αναβάθμισή του.

Η μελέτη του Αναδόχου θα καταλήγει σε τεχνικά τεκμηριωμένη λύση, τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου εξοπλισμού και αναλυτικό προϋπολογισμό της προτεινόμενης λύσης.

Η τεχνική λύση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, με τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς και να μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.

Παραδοτέα μελέτης:

- Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
- Μονογραμμικό σχέδιο νέου ΓΠΧΤ
- Τεχνικές προδιαγραφές υλικών
- Προσόντα υποψήφιου αναδόχου του έργου
- Προϋπολογισμός έργου

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να καταθέσει με την προσφορά του τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Από το πεδίο δραστηριοτήτων των πιστοποιητικών θα

πρέπει να προκύπτει η πιστοποίηση του αναδόχου για εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης (επί ποινή αποκλεισμού):

1. ISO 14001:2015 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης)
2. ISO 45001:2018 (σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία)
3. ISO 9001:2015 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας).
4. ISO 37001:2017 (σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας)

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του, στο μόνιμο προσωπικό του Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 15ετή τουλάχιστον εμπειρία. Αυτό θα αποδεικνύεται από την κατάσταση προσωπικού που θα καταθέσει με την προσφορά του (επί ποινή αποκλεισμού).
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει επί τόπου αυτοψία στο χώρο του γενικού πεδίου χαμηλής τάσης του νοσοκομείου ώστε να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων και να λάβει βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου την οποία θα καταθέσει με την προσφορά του (επί ποινή αποκλεισμού).
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πέντε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να αφορούν σε εργασίες / συντηρήσεις σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης Νοσοκομείων προς απόδειξη της εμπειρίας του στις κρίσιμες εγκαταστάσεις Νοσοκομείων.

Ο Υπο/δντης των Τ.Υ. του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ