

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. Προμήθεια ενός (1) UPS τεχνολογίας on line 2000VA για το Οφθαλμολογικό με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να έχει διάρκεια αυτονομίας σε πλήρες φορτίο: 4 min περίπου
- Να έχει διάρκεια αυτονομίας σε μισό φορτίο: 11.5 min περίπου
- Να έχει μονοφασική είσοδο-μονοφασική έξοδο.
- Χωρητικότητα εξόδου ισχύος (VA): 2 kVA.**
- Να έχει προστασία από υπέρταση.
- Να έχει εγγύηση: 2 χρόνια repair or replace
- Να φέρει μπαταρίες.
- Να έχει εγγύηση μπαταριών: 2 έτη
- Να διαθέτει θύρες USB , πρίζες AC.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

B Προμήθεια ενός (1) UPS τεχνολογίας on line 4000VA για τον Λιθοτρίκτη εξής χαρακτηριστικά:

- Να έχει διάρκεια αυτονομίας σε πλήρες φορτίο: 4 min περίπου
- Να έχει διάρκεια αυτονομίας σε μισό φορτίο: 11.5 min περίπου
- Να έχει μονοφασική είσοδο-μονοφασική έξοδο.
- Χωρητικότητα εξόδου ισχύος (VA): 4 KVA περίπου**
- Να έχει προστασία από υπέρταση.
- Να έχει εγγύηση: 2 χρόνια repair or replace
- Να φέρει μπαταρίες.
- Να έχει εγγύηση μπαταριών: 2 έτη
- Να διαθέτει πρίζες AC.