ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του εξοπλισμού, η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, αποδεκτοί κατασκευαστές είναι οι εξής ισοδύναμοι *:*
Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic, LG, Samsung, Hitachi, Carrier, Toyotomi, Inventor, Midea, Pitsos, Gree, Fujitsu, Hisense, Sendo, Morris, Tesla.
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE.

Προμήθεια δύο (2) νέων κλιματιστικών τύπου διαιρούμενης μονάδας (splitunit) ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης περίπου 24.000 btu/hr, τεχνολογίας inverter κατάλληλο για ψύξη & θέρμανση.
Θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστο Α++ στην ψύξη & Α+ στη θέρμανση. Να χρησιμοποιεί οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 ή ισοδύναμο, να διαθέτει φίλτρα καθαρισμού αέρα και δυνατότητα αφύγρανσης. Να συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο.

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές
- Παροχή 230V, 50Hz
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Στάθμη Θορύβου εσωτερικής μονάδας : max 45dB
- Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας

Η μονάδα ανεμιστήρα του κάθε στοιχείου να φέρει:
1. πλενόμενο κέλυφος.
2. ανεμιστήρα ζυγοσταθμισμένο με τον κινητήρα του.
3. στοιχείο εξατμιστή, σπειροειδείς εσωτερικά σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου με σχισμές.
4. ενδείξεις λειτουργίας και ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη.
5. προστασία του εσωτερικού στοιχείου από πάγωμα.

Οι λειτουργίες του μηχανήματος να ελέγχονται από ασύρματο τηλεχειριστήριο και ψηφιακή οθόνη όπου θα απεικονίζονται όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις.
Η μονάδα συμπιεστή – συμπυκνωτή να φέρει πρόγραμμα αυτόματης απόψυξης.
- Το κάθε κλιματιστικό μηχάνημα να φέρει σήμανση CE.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων (θόρυβος, εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας που δίνονται οι αποδόσεις των μηχανημάτων κλπ).

ΕΓΓΥΗΣΗ:
Το προσφερόμενο κλιματιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για το σύνολο της μονάδας του και πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή, η οποία θα καλύπτει ανταλλακτικά .
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.